



Sr (a) : ANAPOLIS COUNTRY CLUB
Idade : 121 anos (01/01/1900)
Dr (a) : Sem solicitação Médica
Convenio : PARTICULAR MATRIZ

Data/Hora Atend. : 14/12/2021 - 11:04:05
Nro. da OS. : 001-66092-998
Impresso em : 21/12/2021 - 21:03:31

ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA

Material : Água
Coleta : 15/12/2021 - 13:26:55
Liberação: 17/12/2021 - 12:30:13
Método : Enzimatico

LOCAL DA COLETA :	POÇO ANTIGO
COR :	Incolor
Valor de Referência:	Incolor.
ASPECTO :	Límpido
Valor de Referência:	Límpido
ODOR :	Ausente
Valor de Referência:	Ausente.
PH :	5,0
Valor de Referência:	De 4,5 a 7,8.
CLORO RESIDUAL LIVRE :	0,06 mg/100mL
Valor de Referência:	De 0,02 á 0,50 mg/100mL.
COLIFORMES TOTAIS :	Ausente
Valor de Referência:	Ausência em 100 mL.
ESCHERICHIA COLI :	Ausente
Valor de Referência:	Ausência em 100 mL.
CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS :	0UFC
Valor de Referência:	Até 500 UFC/ML.

Metodologia utilizada : Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater 21 Ed./2015.

COMENTÁRIO : ESTE RESULTADO É RESTRITO PARA A AMOSTRA RECEBIDA.

ESSE LAUDO TEM VALIDADE DE 6 MESES.

Observações gerais: Amostra biológica encaminhada ao laboratório.

A amostra analisada atende aos padrões microbiológicos de Potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação n° 5 de 28/09/2017-anexo XX. AMOSTRA PRÓPRIA PARA CONSUMO.

Sheila Luisa Lima Gonzaga
CRBioRJ 11190302D

ASSINATURA DIGITAL

350F1E0F16171F16011A06070B1D1128180B10FF1C040AF91F07251726FD0D181598

Todos os valores de referência poderão sofrer ajustes individuais seguindo o critério médico.
Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.



Sr (a) : ANAPOLIS COUNTRY CLUB
Idade : 121 anos (01/01/1900)
Dr (a) : Sem solicitação Médica
Convenio : PARTICULAR MATRIZ

Data/Hora Atend. : 14/12/2021 - 11:04:05
Nro. da OS. : 001-66092-998
Impresso em : 21/12/2021 - 21:03:31

ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA

Material : Água
Coleta : 15/12/2021 - 13:26:55
Liberação: 17/12/2021 - 12:32:24
Método : Enzimatico

LOCAL DA COLETA :	POÇO NOVO
COR :	Incolor
Valor de Referência:	Incolor.
ASPECTO :	Límpido
Valor de Referência:	Límpido
ODOR :	Ausente
Valor de Referência:	Ausente.
PH :	6,5
Valor de Referência:	De 4,5 a 7,8.
CLORO RESIDUAL LIVRE :	0,05 mg/100mL
Valor de Referência:	De 0,02 á 0,50 mg/100mL.
COLIFORMES TOTAIS :	Ausente
Valor de Referência:	Ausência em 100 mL.
ESCHERICHIA COLI :	Ausente
Valor de Referência:	Ausência em 100 mL.
CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS :	0UFC
Valor de Referência:	Até 500 UFC/ML.

Metodologia utilizada : Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater 21 Ed./2015.

COMENTÁRIO : ESTE RESULTADO É RESTRITO PARA A AMOSTRA RECEBIDA.
ESSE LAUDO TEM VALIDADE DE 6 MESES.

Observações gerais: Amostra biológica encaminhada ao laboratório.

A amostra analisada atende aos padrões microbiológicos de Potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017-anexo XX. AMOSTRA PRÓPRIA PARA CONSUMO.

Sheila Luisa Lima Gonzaga
CRBioRJ 11190302D

ASSINATURA DIGITAL

350F1E0F16171F16011A06070B1D1128180B10FF1C040AF91F07251726FD0D181598

Todos os valores de referência poderão sofrer ajustes individuais seguindo o critério médico.
Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.



Sr (a) : ANAPOLIS COUNTRY CLUB
Idade : 121 anos (01/01/1900)
Dr (a) : Sem solicitação Médica
Convenio : PARTICULAR MATRIZ

Data/Hora Atend. : 14/12/2021 - 11:04:05
Nro. da OS. : 001-66092-998
Impresso em : 21/12/2021 - 21:03:31

ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA

Material : Água
Coleta : 15/12/2021 - 13:26:55
Liberação: 17/12/2021 - 12:36:11
Método : Enzimatico

LOCAL DA COLETA :	CACHOEIRA
COR :	Castanho
Valor de Referência:	Incolor.
ASPECTO :	Turvo
Valor de Referência:	Límpido
ODOR :	Ausente
Valor de Referência:	Ausente.
PH :	6,0
Valor de Referência:	De 4,5 a 7,8.
CLORO RESIDUAL LIVRE :	0,02 mg/100mL
Valor de Referência:	De 0,02 á 0,50 mg/100mL.
COLIFORMES TOTAIS :	Presente
Valor de Referência:	Ausência em 100 mL.
ESCHERICHIA COLI :	Presente
Valor de Referência:	Ausência em 100 mL.
CONTAGEM DE BACTERIAS HETEROTROFICAS :	500UFC
Valor de Referência:	Até 500 UFC/ML.

Metodologia utilizada : Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater 21 Ed./2015.

COMENTÁRIO : ESTE RESULTADO É RESTRITO PARA A AMOSTRA RECEBIDA.

ESSE LAUDO TEM VALIDADE DE 6 MESES.

Observações gerais: Amostra biológica encaminhada ao laboratório.

A amostra analisada não atende aos padrões microbiológicos de Potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação n° 5 de 28/09/2017-anexo XX. AMOSTRA IMPROPRIA PARA CONSUMO.

Sheila Luisa Lima Gonzaga
CRBioRJ 11190302D

ASSINATURA DIGITAL

350F1E0F16171F16011A06070B1D1128180B10FF1C040AF91F07251726FD0D181598

Todos os valores de referência poderão sofrer ajustes individuais seguindo o critério médico.
Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.